

3 江藤産業 EBLソーラーポート 大分県大分市 (2011年12月～)

メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	月間発電量(kWh)	
			1kW換算	1㎡換算
メーカーA	186	1.12	81	11
メーカーB	190	1.38	87	12
メーカーC	230	0.96	86	15
メーカーD	80	0.84	98	10
メーカーE	165	1.04	83	12
メーカーF	130	1.04	80	9
メーカーG	195	0.99	73	11
メーカーH	210	1.72	83	14
メーカーL	215	1.17	84	12
今月平均			83.9	11.8
前月平均			119	16.9

各サイトの気象条件 10月平均

静岡県三島市
日照時間(h) 116.6 (201.8)
気温(℃) 20.4 (24.7)

奈良市
日照時間(h) 129.4 (206.2)
全日射量(MJ/㎡) 10.3 (15.6)
気温(℃) 18.9 (23.2)

大分市
日照時間(h) 146.0 (182.6)
全日射量(MJ/㎡) 10.4 (14.9)
気温(℃) 19.9 (24.2)

那覇市
日照時間(h) 129.7 (206.5)
全日射量(MJ/㎡) 12.4 (18.7)
気温(℃) 25.3 (28.3)

※()は前月

4 グローバル商事(琉球ていーだ) 琉球ていーだ発電所 沖縄県中頭郡 (2011年12月～)

メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	月間発電量(kWh)	
			1kW換算	1㎡換算
メーカーB	200	2.8	94.4	13.3
メーカーD	90	2.88	105.7	13.1
メーカーE	190	2.66	92.6	15.3
メーカーK	240	2.88	93.8	13.5
今月平均			96.6	13.8
前月平均			124.8	17.8

ソルビストモニター | マンスリー発電量

1kW換算	1㎡換算
84(114.9)	11.7(16.1)

1 植松 沼津発電所 静岡県沼津市 (2013年1月～)

メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	月間発電量(kWh)	
			1kW換算	1㎡換算
メーカーA	186	5.58	78.7	10.5
メーカーB	212	5.09	79.6	11.8
メーカーC	233	5.59	75.8	13.7
メーカーD	155	5.58	86.4	10.9
メーカーI	223	5.35	79.2	12.1
メーカーJ	110	5.28	81.6	7.2
メーカーK	240	5.76	80.1	11.9
今月平均			80.2	11.2
前月平均			109.7	15.2

2 エコパイン そらば〜く 奈良県生駒市 (2009年10月～)

メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	月間発電量(kWh)	
			1kW換算	1㎡換算
メーカーA	183	1.09	74.3	10.6
メーカーB	185	1.11	85	11.1
メーカーC	210	1.05	84.8	13.9
メーカーE	160	0.96	38.5*	5.3*
メーカーF	125	1.00	75.2	8.4
メーカーG	175	1.05	76.9	10.5
今月平均			79.2*	10.9*
前月平均			102.9*	14.16*

* パワコン故障のため 9~27日まで停止

※メーカーEを除く



GAS
TOTAL
SOLUTION
UEKI

<http://www.ueki.co.jp>

UEKIの挑戦!!

産業用ガスの高度利用が進み、変化する需要に応え、課題解決策(ソリューション)を提案します。UEKI独自の技術で、エネルギーの付加価値を見極め、新たな可能性を引き出す、それが新しいUEKIの挑戦「ガス・トータルソリューション」です。無限に広がりがつづける気体、それがUEKIのめざす姿です。

ガスと産業の未来をクリエイティブする

株式会社 ウエキコーポレーション

〒146-0085 東京都大田区久が原5丁目33番10号
TEL 03(3753)2211 FAX 03(3753)7117