

**3 江藤産業  
EBLソーラーポート**

大分県大分市  
(2011年12月~)

メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	月間発電量(kWh)	
			1kW換算	1㎡換算
メーカーA	186	1.12	71	10
メーカーB	190	1.38	77	10
メーカーC	230	0.96	75	13
メーカーD	80	0.84	90	9
メーカーE	165	1.04	75	11
メーカーF	130	1.04	71	8
メーカーH	210	0.99	73	12
メーカーL	215	1.72	75	11
メーカーI	-	-	89	14
今月平均			75.9*	10.5*
前月平均			107.3*	15.3*

※メーカーI除く

各サイトの気象条件  
12月平均

静岡県三島市  
日照時間(h) 185.6 (183.6)  
気温(°C) 7.2 (12.1)

奈良市  
日照時間(h) 119.4 (134.3)  
全天日射量(MJ/㎡) 7.0 (8.5)  
気温(°C) 5.9 (10.5)

大分市  
日照時間(h) 153.9 (165.2)  
全天日射量(MJ/㎡) 8.4 (10.0)  
気温(°C) 7.7 (13.2)

那覇市  
日照時間(h) 89.4 (120.0)  
全天日射量(MJ/㎡) 8.3 (10.6)  
気温(°C) 17.3 (21.3)

※( )は前月

	1kW換算	1㎡換算
全社平均(前月)	71.1(86.8)	9.9(12.6)

**1 植松  
沼津発電所**

静岡県沼津市  
(2013年1月~)

メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	月間発電量(kWh)	
			1kW換算	1㎡換算
メーカーA	186	5.58	66.1	8.8
メーカーB	212	5.09	68.3	10.1
メーカーC	233	5.59	61.7	11.1
メーカーD	155	5.58	72.4	9.1
メーカーI	223	5.35	65.1	9.9
メーカーJ	110	5.28	64.1	5.6
メーカーK	240	5.76	67.5	10.1
今月平均			66.5	9.2
前月平均			71.7	10

**4 グローバル商事(琉球ていーだ)  
琉球ていーだ発電所**

沖縄県中頭郡  
(2011年12月~)

メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	月間発電量(kWh)	
			1kW換算	1㎡換算
メーカーB	200	2.8	-	-
メーカーD	90	2.88	71.4	8.8
メーカーE	190	2.66	62.8	10.3
メーカーK	240	2.88	64.7	9.3
今月平均			66.3	9.5
前月平均			82.4	11.8



**2 エコパイン  
そらば〜く**

奈良県生駒市  
(2009年10月~)

メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	月間発電量(kWh)	
			1kW換算	1㎡換算
メーカーA	183	1.09	68.8	9.8
メーカーB	185	1.11	72.8	9.5
メーカーC	210	1.05	69.0	11.3
メーカーE	160	0.96	63.0	8.7
メーカーF	125	1.00	68.1	7.6
メーカーG	175	1.05	73.6	10.1
今月平均			69.2	9.49
前月平均			77.5	10.6

水素・燃料電池マーケティング・ブック

**ハイドリズム4** 発刊  
 カウントダウン2015夢を紡ぐ者たち

- ▶ カウントダウン2015
- ▶ スマート社会に組み込まれる水素エネルギー
- ▶ 次世代水素供給・貯蔵法探索

ご購入のお申し込みは  
**ハイドリズム購読係**  
**06-6767-1144** まで

- A4版 94頁
- 定価 5,000円(税抜・送料込)
- 発行日 2013年9月30日