

ソルビストモニター | マンスリー発電量

3 江藤産業 EBLソーラーポート 大分県大分市 (2011年12月～)

| メーカー | 定格出力(W) | システム出力(kW) | 月間発電量(kWh) | |
|-------|---------|------------|------------|------|
| | | | 1kW換算 | 1㎡換算 |
| メーカーA | 186 | 1.12 | 67.8 | 9.3 |
| メーカーB | 190 | 1.38 | 73.0 | 9.8 |
| メーカーC | 230 | 0.96 | 71.0 | 12.7 |
| メーカーD | 80 | 0.84 | 76.3 | 7.7 |
| メーカーE | 165 | 1.04 | 69.3 | 9.9 |
| メーカーF | 130 | 1.04 | 64.8 | 7.5 |
| メーカーH | 210 | 1.72 | 63.5 | 10.7 |
| メーカーL | 215 | 1.17 | 70.0 | 10.4 |
| メーカーI | 236 | 0.94 | 64.0 | 10.2 |
| 今月平均 | | | 68.9 | 9.8 |
| 前月平均 | | | 123.4 | 17.6 |

各サイトの気象条件 6月平均

静岡県三島市
日照時間(h) 172.1 (238.2)
気温(°C) 22.7 (18.8)

奈良市
日照時間(h) 138.7 (240.8)
全日射量(MJ/㎡) 16.1 (20.4)
気温(°C) 22.6 (18.4)

大分市
日照時間(h) 100.0 (260.7)
全日射量(MJ/㎡) 13.0 (20.7)
気温(°C) 22.0 (19.5)

那覇市
日照時間(h) 134.5 (112.5)
全日射量(MJ/㎡) 16.7 (15.5)
気温(°C) 26.9 (23.6)

※()は前月

| | 1kW換算 | 1㎡換算 |
|----------|---------------|-------------|
| 全社平均(前月) | 100.5 (132.7) | 14.3 (18.8) |

1 植松 沼津発電所

静岡県沼津市 (2013年1月～)

| メーカー | 定格出力(W) | システム出力(kW) | 月間発電量(kWh) | |
|-------|---------|------------|------------|------|
| | | | 1kW換算 | 1㎡換算 |
| メーカーA | 186 | 5.58 | 132.8 | 17.6 |
| メーカーB | 212 | 5.09 | 132.8 | 19.7 |
| メーカーC | 233 | 5.59 | 133.3 | 24.1 |
| メーカーD | 155 | 5.58 | 144.6 | 18.2 |
| メーカーI | 223 | 5.35 | 135.0 | 20.6 |
| メーカーJ | 110 | 5.28 | 138.0 | 12.1 |
| メーカーK | 240 | 5.76 | 133.7 | 19.9 |
| 今月平均 | | | 135.7 | 18.9 |
| 前月平均 | | | 160.2 | 22.3 |

4 グローバル商事(琉球ていだ) 琉球ていだ発電所 沖縄県中頭郡 (2011年12月～)

| メーカー | 定格出力(W) | システム出力(kW) | 月間発電量(kWh) | |
|-------|---------|------------|------------|------|
| | | | 1kW換算 | 1㎡換算 |
| メーカーC | 240 | 2.88 | 107.3 | 20.1 |
| メーカーD | 90 | 2.88 | 113.4 | 14.0 |
| メーカーE | 190 | 2.66 | 101.8 | 16.8 |
| メーカーM | 240 | 2.88 | 102.9 | 14.8 |
| 今月平均 | | | 106.3 | 16.4 |
| 前月平均 | | | 107.6 | 16.6 |



2 エコパイン そらば〜く

奈良県生駒市 (2009年10月～)

| メーカー | 定格出力(W) | システム出力(kW) | 月間発電量(kWh) | |
|-------|---------|------------|------------|------|
| | | | 1kW換算 | 1㎡換算 |
| メーカーA | 183 | 1.09 | 95.4 | 13.6 |
| メーカーB | 185 | 1.11 | 107.1 | 13.9 |
| メーカーC | 210 | 1.05 | 103.8 | 17 |
| メーカーE | 160 | 0.96 | 119.8 | 16.6 |
| メーカーF | 125 | 1.00 | 95.7 | 10.7 |
| メーカーG | 175 | 1.05 | 96.4 | 13.2 |
| 今月平均 | | | 103.0 | 14.2 |
| 前月平均 | | | 131.2 | 18.0 |

CanadianSolar
Make The Difference

25年
太陽電池モジュール
出力保証

10年
製品保証

10年
システム保証

2.5GW
年間生産能力

70カ国
以上
世界導入実績

www.canadiansolar.co.jp カナディアン・ソーラー・ジャパン 株式会社