

2 エコパイン
そらば〜く

奈良県生駒市
(2009年10月〜)

各サイトの気象条件
2月平均

メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	月間発電量(kWh)	
			1kW換算	1㎡換算
メーカーA	183	1.09	66.1	9.4
メーカーB	185	1.11	71.5	9.3
メーカーC	210	1.05	72.4	11.8
メーカーE	160	0.96	75.7	10.5
メーカーF	125	1.00	63.5	7.1
メーカーG	175	1.05	65.9	9.0
今月平均			69.2	9.5
前月平均			62.7	8.6

静岡県三島市
日照時間(h) 179.9 (192.2)
気温(°C) 6.6 (5.7)

奈良市
日照時間(h) 104.3 (90.1)
全天日射量(MJ/㎡) 9.2 (6.8)
気温(°C) 5.1 (4.4)

大分市
日照時間(h) 140.8 (140.9)
全天日射量(MJ/㎡) 10.6 (8.2)
気温(°C) 7.1 (7.2)

※ ()は前月

1kW換算	1㎡換算
81.3 (81.2)	12.2 (12.2)

1 植松
沼津発電所

静岡県沼津市
(2013年1月〜)

メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	月間発電量(kWh)	
			1kW換算	1㎡換算
メーカーA	186	5.58	84.4	11.2
メーカーB	212	5.09	86.2	12.8
メーカーC	233	5.59	80.6	14.6
メーカーD	155	5.58	90.4	11.4
メーカーE	250	6	90.0	13.8
メーカーG'(多)	245	5.88	89.2	13.4
メーカーI	223	5.35	84.1	12.8
メーカーJ	110	5.28	79.7	7.0
メーカーK	240	5.76	84.9	12.7
メーカーN	250	6	88.9	13.7
メーカーQ	225	6.3	87.4	13.5
今月平均			86.0	12.4
前月平均			73.1	10.6

傾斜角3°

メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	月間発電量(kWh)	
			1kW換算	1㎡換算
メーカーG(単)	250	6	86.4	13.3
メーカーG'(多)	245	5.88	89.2	13.4
メーカーH	250	6	84.3	16.9
メーカーM	275	5.77	84.8	13.9
メーカーO	327	5.88	84.0	16.8
メーカーP	255	6.12	86.5	13.6
今月平均			85.9	14.7
前月平均			102.7	17.5

傾斜角16°

3 江藤産業
EBLソーラーポート

大分県大分市
(2011年12月〜)

メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	月間発電量(kWh)	
			1kW換算	1㎡換算
メーカーA	186	1.12	80.7	11.2
メーカーB	190	1.38	87.0	11.5
メーカーC	230	0.96	84.5	15.2
メーカーD	80	0.84	98.5	9.9
メーカーE	165	1.04	83.7	12.0
メーカーF	130	1.04	78.2	9.1
メーカーH	210	1.72	81.5	13.8
メーカーL	215	1.17	84.0	12.5
メーカーI	236	0.94	77.4	12.4
今月平均			83.9	12.0
前月平均			86.1	12.2



EBLソーラーポート



沼津発電所



そらば〜く

バックナンバー 好評発売中

日本発の太陽電池専門誌。世界の太陽電池プレイヤーの最新動向を詳報。



Solvisto

月刊 ソルビスト



045 2014年 12月号

新電力
マーケット

徹底調査、
新電力プロジェクト
425社の
実態と見通し



046 2015年 1月号

新春時局
インタビュー

太陽光発電協会
太陽光発電技術組合
産業技術総合研究所



047 2015年 2月号

ハウスメーカー3大手
ZEHへの
ロードマップ

住宅ゼロMISSIONの御旗
PVを掲げよ!!