

**2 エコパイン
 そらば〜く**

奈良県生駒市
 (2009年10月〜)

各サイトの気象条件
 4月平均

発電量(15年4月1日~4月30日)			月間発電量(kWh)	
メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	1kW換算	1㎡換算
メーカーA	183	1.09	76.1	10.8
メーカーB	175	1.05	85.7	11.7
メーカーC	160	0.96	108.3	15.0
メーカーD	210	1.05	91.4	15.0
メーカーE	125	1	83.0	9.3
メーカーF	185	1.11	95.5	12.4
今月平均			90.0	12.4
前月平均			95.0	13.1

静岡県三島市
 日照時間(h) 127.8 (188.9)
 気温(°C) 15.2 (10.5)

奈良市
 日照時間(h) 139.8 (150.9)
 全天日射量(MJ/㎡) 14.5 (12.8)
 気温(°C) 14.6 (8.4)

大分市
 日照時間(h) 132.3 (178.1)
 全天日射量(MJ/㎡) 13.3 (13.6)
 気温(°C) 15.6 (10.0)

※()は前月

**3 江藤産業
 EBLソーラーポート**

大分県大分市
 (2011年12月〜)

発電量(15年4月1日~4月30日)			月間発電量(kWh)	
メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	1kW換算	1㎡換算
メーカーA	186	1.12	82.5	11.3
メーカーB	190	1.38	88.3	11.8
メーカーC	230	0.96	86.0	12.0
メーカーD	80	0.84	95.0	9.6
メーカーE	165	1.04	84.0	12.0
メーカーF	130	1.04	78.0	9.1
メーカーG	210	1.72	81.5	13.8
メーカーH	215	1.17	85.3	12.6
今月平均			85.1	11.5
前月平均			96.1	13.6

**1 植松
 沼津発電所**

静岡県沼津市
 (2013年1月〜)

発電量(15年4月1日~4月30日)			月間発電量(kWh)	
メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	1kW換算	1㎡換算
メーカーA	186	5.58	101.3	13.5
メーカーB	212	5.09	101.8	15.1
メーカーC	233	5.59	99.1	17.9
メーカーD	155	5.58	108.6	13.7
メーカーE	250	6	101.2	15.5
メーカーG'(多)	245	5.88	103.9	15.6
メーカーI	223	5.35	103.4	15.8
メーカーJ	110	5.28	100.0	8.8
メーカーK	240	5.76	100.8	15.0
メーカーN	250	6	103.8	16.0
メーカーQ	225	6.3	102.8	15.9
今月平均			102.4	14.8
前月平均			116.9	16.9

発電量(15年4月1日~4月30日)			月間発電量(kWh)	
メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	1kW換算	1㎡換算
メーカーG(単)	250	6	107.6	16.5
メーカーG'(多)	245	5.88	108.9	16.4
メーカーH	250	6	105.7	21.2
メーカーM	275	5.77	105.4	17.3
メーカーO	327	5.88	105.5	21.1
メーカーP	255	6.12	107.1	16.8
今月平均			106.7	18.2
前月平均			133.5	22.8







CanadianSolar

25年

太陽電池モジュール
出力保証

10年

製品保証

10年

システム保証

3.0GW

年間生産能力

90カ国

以上
世界導入実績

www.canadiansolar.co.jp

カナディアン・ソーラー・ジャパン 株式会社