

2 エコパイン  
そらばへく

奈良県生駒市  
(2009年10月~)

各サイトの気象条件  
6月平均

メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	月間発電量(kWh)	
			1kW換算	1㎡換算
メーカーA	183	1.09	75.7	10.8
メーカーB	175	1.05	84.1	11.5
メーカーC	160	0.96	111.6	15.5
メーカーD	210	1.05	90.3	14.8
メーカーE	125	1	81.6	9.1
メーカーF	185	1.11	94.6	12.3
今月平均			89.7	12.3
前月平均			129.4	17.8

静岡県三島市  
日照時間(h) 122.7 (237.1)  
気温(°C) 21.6 (20.4)

奈良市  
日照時間(h) 119.2 (232.8)  
全天日射量(MJ/㎡) 14.9 (20.6)  
気温(°C) 21.5 (20.1)

大分市  
日照時間(h) 88.1 (216.9)  
全天日射量(MJ/㎡) 11.6 (18.3)  
気温(°C) 21.6 (20.1)

	1kW換算	1㎡換算
全社平均(前月)	104.8 (140.0)	14.9 (19.9)

3 江藤産業  
EBLソーラーポート

大分県大分市  
(2011年12月~)

メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	月間発電量(kWh)	
			1kW換算	1㎡換算
メーカーA	186	1.12	99.5	13.7
メーカーB	190	1.38	106.0	14.2
メーカーC	230	0.96	60.5	10.9
メーカーD	80	0.84	114.0	11.5
メーカーE	165	1.04	60.0	8.6
メーカーF	130	1.04	54.3	6.3
メーカーG	210	1.72	53.5	9.0
メーカーH	215	1.17	60.8	9.0
メーカーI	236	0.94	55.0	8.8
今月平均			73.7	10.2
前月平均			97.7	13.8

1 植松  
沼津発電所

静岡県沼津市  
(2013年1月~)

メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	月間発電量(kWh)	
			1kW換算	1㎡換算
メーカーA	186	5.58	115.4	15.3
メーカーB	212	5.09	116.5	17.2
メーカーC	233	5.59	114.8	20.7
メーカーD	155	5.58	124.4	15.7
メーカーE	250	6	116.3	17.8
メーカーG'(多)	245	5.88	118.5	17.8
メーカーI	223	5.35	118.0	18.0
メーカーJ	110	5.28	117.7	10.4
メーカーK	240	5.76	115.7	17.2
メーカーN	250	6	118.6	18.3
メーカーQ	225	6.3	116.6	18.0
メーカーR	250	9.9	139.2	14.9
メーカーS	250	9.9	136.2	14.5
今月平均			120.6	16.6
前月平均			156.4	21.5

メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	月間発電量(kWh)	
			1kW換算	1㎡換算
メーカーG(単)	250	6	116.5	17.9
メーカーG'(多)	245	5.88	118.5	17.8
メーカーH	250	6	114.8	23.1
メーカーM	275	5.77	114.1	18.8
メーカーO	327	5.88	114.8	23.0
メーカーP	255	6.12	116.3	18.3
メーカーT	250	9.9	144.7	17.0
メーカーU	250	9.9	134.5	15.8
メーカーV	250	9.9	135.3	15.9
今月平均			123.3	18.6
前月平均			165.6	24.9







# CanadianSolar

25年  
太陽電池モジュール  
出力保証

10年  
製品保証

10年  
システム保証

3.0 GW  
年間生産能力

90カ国  
以上  
世界導入実績

**PV Japan 2015に出展いたします** 2015年7月29日(水)~31日(金)  
小間番号: P1-502

www.canadiansolar.co.jp

カナディアン・ソーラー・ジャパン 株式会社