

2 エコパイン
そらば〜く

奈良県生駒市
(2009年10月〜)

メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	月間発電量(kWh)	
			1kW換算	1㎡換算
メーカーA	183	1.09	79.6	11.3
メーカーB	175	1.05	87.7	12.0
メーカーC	160	0.96	116.9	16.2
メーカーD	210	1.05	94.0	15.4
メーカーE	125	1	84.9	9.5
メーカーF	185	1.11	98.5	12.8
今月平均			93.6	12.9
前月平均			89.7	12.3

各サイトの気象条件
7月平均

静岡県三島市
日照時間(h) 155.0 (122.7)
気温(°C) 26.0 (21.6)

奈良市
日照時間(h) 140.0 (119.2)
全日射量(MJ/㎡) 15.6 (14.9)
気温(°C) 25.8 (21.5)

大分市
日照時間(h) 133.4 (88.1)
全日射量(MJ/㎡) 14.8 (11.6)
気温(°C) 25.5 (21.6)

※()は前月

3 江藤産業
EBLソーラーポート

大分県大分市
(2011年12月〜)

メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	月間発電量(kWh)	
			1kW換算	1㎡換算
メーカーA	186	1.12	91.3	12.5
メーカーB	190	1.38	98.3	13.1
メーカーC	230	0.96	96.3	17.2
メーカーD	80	0.84	103.3	10.4
メーカーE	165	1.04	93.3	13.3
メーカーF	130	1.04	86.3	10.0
メーカーG	210	1.72	88.0	14.9
メーカーH	215	1.17	94.5	14.0
メーカーI	236	0.94	87.5	14.1
今月平均			93.2	13.3
前月平均			73.7	10.2

1 植松
沼津発電所

静岡県沼津市
(2013年1月〜)


メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	月間発電量(kWh)	
			1kW換算	1㎡換算
メーカーA	186	5.58	118.3	15.7
メーカーB	212	5.09	117.8	17.4
メーカーC	233	5.59	117.7	21.3
メーカーD	155	5.58	127.4	16.1
メーカーE	250	6	113.9	17.4
メーカーG'(多)	245	5.88	122.6	18.5
メーカーI	223	5.35	122.1	18.6
メーカーJ	110	5.28	123.2	10.8
メーカーK	240	5.76	118.6	17.7
メーカーN	250	6	120.2	18.5
メーカーQ	225	6.3	114.1	17.6
メーカーR	250	9.9	145.7	15.5
メーカーS	250	9.9	141.7	15.1
今月平均			123.3	16.9
前月平均			120.6	16.6

メーカー	定格出力(W)	システム出力(kW)	月間発電量(kWh)	
			1kW換算	1㎡換算
メーカーG(単)	250	6	123.7	19.0
メーカーG'(多)	245	5.88	119.8	18.0
メーカーH	250	6	126.7	25.5
メーカーM	275	5.77	125.6	20.7
メーカーO	327	5.88	123.3	24.6
メーカーP	255	6.12	120.3	18.9
メーカーT	250	9.9	151.3	17.7
メーカーU	250	9.9	140.5	16.5
メーカーV	250	9.9	141.2	16.6
今月平均			130.3	19.7
前月平均			123.3	18.6




バックナンバー 好評発売中

日本発の太陽電池専門誌。世界の太陽電池プレイヤーの最新動向を詳報。



050 2015年5月号

海外メーカーの
2015年日本戦略
様変わりする日本市場を
どう切り開くのか
主要海外セル・モジュール
メーカー6社に訊く



051 2015年6月号

国内メーカー
事業戦略
メーカー5社に訊いた
今年以降の
「勝ち残り策」



052 2015年7月号

総力特集・
蓄電現場の今
経産省大型補助金
400億円弱
求められる蓄電池の
技術革新

Solvisto

月刊 ソルビスト